

Firma
Josef Baumeister GmbH
Siemensstrasse 12
D-46325 Borken

adeco
Türfüllungstechnik GmbH

Carl-Miele-Straße 25-31
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Fon: (05245) 84 02-0
Fax: (05245) 84 02-10
Herzebrock, den 20.07.2021

Sachb.: Mechthild Bieckmann
E-Mail: M.Bieckmann@adeco.de
Durchwahl Fon: (05245) 84 02-25
Durchwahl Fax: (05245) 84 02-725

Betreff: Technische Klärung

**Ihre Bestellnummer: 20460, Ihre Auftragsnummer: 29244, Ihre Kommission: H-Benning,
Unsere Auftragsnummer: 559768, Ihre Kundennummer: 12091**

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihren Auftrag. Bei der Erfassung der Position 1 HDE01 Veriso links, verglast, aussen ohne Rahmen, Innenseite plan mit Glasbefestigungsdeckschicht (GBD) sind folgende Fragen aufgetreten:

Bei 3 fach Glas mit warmer Kante ist eine Mindeststärke von 44 mm erforderlich.

Wir bitten um Freigabe

Bitte mailen Sie uns Ihre Rückantwort..

Mit freundlichen Grüßen

adeco Türfüllungstechnik GmbH
Mechthild Bieckmann

Computerfax, deshalb ohne Unterschrift