

ROMA KG, Ostpreußenstr. 9, 89331 Burgau

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Julian Kling
Telefon: +49 8222/4000-291
julian.kling@roma.de
Fax: +49 8222/4000-80291
Erfasst: **Rebekka Schleifer**
Telefon: +49 8222/4000-128

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 5816068

Datum: 18.03.2020 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	10696		Liefertermin:	KW 16/2020	
Ihre Bestellung vom:	17.03.2020		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	40117/ Höing		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis zu Serge Geweben:

Brennverhalten - Baustoffklasse: Abweichend zu der technischen Dokumentation weisen die Serge-Gewebe statt der bisher ausgewiesenen Zertifizierung nach DIN 4102-1 B1 („schwerentflammbar“) die Zertifizierung nach der harmonisierten europäischen Norm C S3 d0 gemäß EN 13501-1 („schwerentflammbar und nicht brennend abfallend oder abtropfend“) auf.

Gewünschter Kabelabgang nicht bei Hirschmann-Kupplung möglich.

Bitte prüfen.

Nachfolgende Informationen sind gültig für Position 1

Kasten

System: zipSCREEN.2 Basis RONDO
System-Farbe: DB 703 dunkelgrau Tiger 029-80077 matt Feinstruktur metallic (02980077) [Tiger 029/80077]
Revision: vorne
Kastengröße: 110er
Kastenzusatzblende: Nein
Kastenzusatzbefestigung: mit

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Kastenzusatzbefestigung Anzahl (Stk): 1

Rollrichtung: Linksroller

Befestigungsmaterial: Schrauben, ohne Dübel 35mm

Gewebe

Sonnenseite: Unterseite der Kollektion

Gewebe: 4850120 - Serge 600 [001061] grau / weiß-perlgrau

Beschnitt: Standard

Gewebeausrichtung: quer

Nahtposition: ;

Endstabtyp: Fallstab 45x35mm (Standard)

Endstab-Farbe: DB 703 dunkelgrau Tiger 029-80077 matt Feinstruktur metallic (02980077) [Tiger 029/80077]

Antrieb

Bedienart: Motor

Welle: 63er

Motor Ausführung: SOMFY OXIMO WT (elektronisch)

Kabellänge (inkl. Hirschmann-Kupplung): 0.5m

Kabelfarbe: schwarz

Motor-MNr: Somfy OXIMO WT 15/17 RH (4508750)

Kabelaustritt: A L-Blende

Führungsschienen

Typ: Standard-FS zipSCREEN.2 33x61

Führungsschienen Farbe: DB 703 dunkelgrau Tiger 029-80077 matt Feinstruktur metallic (02980077) [Tiger 029/80077]

Bohrung: Vorsatz-Bohrung | (VB)

unten geschlossen: Ja

Schraubenart: Edelstahl

Schrauben: Pan-Head T25 5,0x35 A2

1 zipRONDO Elem. B: 3350mm x H: 2320mm Bed.seite: rechts

1,00Stk

Unterkommission: SEITE

Versandart:

Anlieferung

Lieferbedingung:

Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.


Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.

Rollladen



Raffstoren



Textilscreens



ROMA KG · Ostpreußenstraße 9 · 89331 Burgau

Ostpreußenstraße 9
89331 Burgau
T +49 (0)8222-4000-0
F +49 (0)8222-4000-50
E info@roma.de <<mailto:info@roma.de>>
www.roma.de

Abweichung der Klassifizierung des Brandverhaltens beim Gewebetyp Serge

Sehr geehrte Damen und Herren,

die ROMA-Textilscreen-Produkte mit den **Gewebetypen Serge 600 und Serge 1%** werden bezüglich der Klassifizierung des Brandverhaltens mit den nationalen Brandschutzklassen B1 („schwer entflammbar“) nach DIN 4102-1 bezeichnet und in Katalogen entsprechend ausgewiesen. Die genannten Gewebetypen werden vom Zulieferer Copaco bezogen.


Anfang Januar 2020 hat die Fa. Copaco mitgeteilt, dass es eine Abweichung bei der Klassifizierung des Brennverhaltens gibt. Nachfolgend ein Auszug aus dem Schreiben, dieses Thema betreffend von Fa. Copaco:

*„Basierend auf aktuellen Ergebnissen kann Copaco bestätigen, dass - obgleich nicht garantiert werden kann, dass alle ausgelieferten Screens den M1- und /oder B1-Test bestehen würden - **alle Außenscreens von Copaco unter den geltenden Gesetzen und Vorschriften als „sicher“ erachtet werden können.** Dies bedeutet auch, dass diese Screens die Kriterien der in Frankreich geltenden Mindestklassifizierung M2 (laut NF P92-503) erfüllen und in Deutschland gemäß Klasse C S3 do (laut EN 13501-1), welche B1 (laut DIN 4102-1) entspricht, als „schwer entflammbar“ eingestuft werden können. Darüber hinaus erfüllen die Screens die Anforderungen des B2-Tests und die Vorgaben zur Feuerbeständigkeit, die in anderen Ländern gelten.“*

Das bedeutet, dass die Gewebetypen Serge 600 und Serge 1% faktisch aktuell über keine Zertifizierung B1 gemäß DIN 4102-2 („schwer entflammbar“) verfügen. Die genannten Gewebetypen verfügen jedoch über eine Zertifizierung C S3 do gemäß EN 13501-1 („schwerentflammbar und nicht brennend abfallend oder abtropfend“). Die Einstufung als „schwer entflammbar“ besteht unverändert, auch wenn die zugrundeliegenden Prüfverfahren im Einzelnen unterschiedlich sind.

Damit verfügen unsere Produkte über einen gemäß der EU-Bauprodukteverordnung (EU) Nr. 305/2011 innerhalb der gesamten Europäischen Union vergleichbaren Qualitätsstandard.

Rollladen



Raffstoren



Textilscreens



ROMA KG · Ostpreußenstraße 9 · 89331 Burgau

Im Rahmen der europäischen Harmonisierung ist bereits seit 2001 das europäische Klassifizierungssystem DIN EN 13501 für die Beurteilung des Brandverhaltens von Baustoffen und Bauprodukten in das deutsche Baurecht eingeführt. Für durch nationale Normen oder Verwendbarkeitsnachweise geregelte Bauprodukte ist danach die **Klassifizierung des Brandverhaltens sowohl nach DIN 4102 als auch nach der europäischen Norm DIN EN 13501-1 möglich.**

In dieser Situation müssen Sie bitte prüfen, ob für den vorliegenden Auftrag explizit die Anforderung für B1 nach DIN 4102-1 gestellt wird. Sollte dies der Fall sein, so ist zu klären ob die Klassifizierung C S3 d0 nach EN 13501-1 als gleichwertig anerkannt wird. Wenn dies nicht der Fall ist, bitten wir Sie einen der nachfolgend genannten Ansprechpartner zu kontaktieren um eine individuelle Lösung zu finden.

Eine Anforderung für B1 nach DIN 4102-1 kann durch den Planer oder Architekt gezielt gestellt werden. Derartige Anforderungen müssen folglich gezielt gestellt werden, z.B. bei öffentlichen Gebäuden oder Versammlungsstätten.

Besteht keine anderslautende Anforderung, dann dürfen die ROMA-Textilscreen-Produkte, mit der genannten Zertifizierung C S3 d0 nach EN 13501-1 und B2 nach DIN 4102-1, uneingeschränkt verbaut werden.

Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und bedanken uns für ihr Mitwirken in dieser Sache.

Ansprechpartner im Vertriebsinnendienst:

Frau Simone Wagner, Tel.: +49 8222 / 4000 - 198

Herr Julian Kling, Tel.: +49 8222 / 4000 - 291

ROMA KG

Volker Pfaudler
Technischer
Geschäftsführer

Martin Piller
Produktmanagement
Textilscreens und Tore