

**Überwachung**

**Auftrag 24297 21 Überwachungsbericht 03**

Ti/Ham 03.04.2023  
Bewehrung Decke (Zwischengebäude)  
Pläne: 346635DE1  
1353-TP-AP-BP-002.0

Bauaufsicht **Landkreis Verden Fachdienst Bauordnung**  
Aktenzeichen **63-00927-221**  
Bauvorhaben Erweiterung und Umbau der bestehenden Tierklinik Posthausen,  
Abbruch des bestehenden Nebengebäudes;  
sowie Herstellung von Verkehrs- und Parkplatzflächen  
Baugrundstück Rothlaker Str. 1, 28870 Ottersberg  
Bauherr Grundstücksgesellschaft Tierklinik Posthausen GbR  
Dres. Heine, Bonin, Neumann, Rothlaker Str. 1, 28870 Ottersberg  
Anwesend Herr Peper KAHRS HOLZ&BAU  
Herr Hamzeh Büro STB, Prüfung. Dr.-Ing. Timm

**Stand der Ausführung**

- Die Bewehrung der Decke des Zwischenbaus zwischen den beiden Erweiterungsgebäuden A und B war vollständig verlegt.

**Befund**

1. Die stichprobenartige Kontrolle ergab in statischer Hinsicht keine Beanstandungen.

**Massivkonstruktionen**

Zum Betonieren freigegeben: Ja  
Überwachungsklasse: 1  
Beton: C25/30  
Betonstahl: B500

**Metall- und Holzkonstruktionen**

Baustahlgüte: -  
Holz: -

**Wiederholungsabnahme erforderlich:** nein ☒ ja ☐

*H. Hg*  
i. A. H. Hamzeh, M.Sc.

Dr.-Ing.  
**Maïke Timm**  
Beratende Ingenieurin VBI  
Prüfingenieurin für Standsicherheit

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Verteiler   |                                                                      |
| Bauaufsicht | nach Abschluss mit gesamter Prüfkarte                                |
| Baufirma    | <a href="mailto:peper@kahrs-holz-bau.de">peper@kahrs-holz-bau.de</a> |
| Prüfung.    | Akte                                                                 |