

Datum	04.01.23
Schadennummer	-
Versicherungsnehmer	-
Schadenort	App 1002 & App 902, Drachenbahn 20, 24159 Kiel
Projektnummer	#4169

Raum/Bauteil	Beschreibung	Foto
App 1002		
App 1002		

App 1002	
App 902	

Einsatz Messgeräte	Feuchtemessgerät
System	Abdichtung
Material	
Raum	Wohnzimmer, Balkon
Etage	10.OG, 9.OG
Zusammenfassung Ursachenklärung	Im Oben genannten Objekt wurden wir beauftragt, eine Ursachenklärung durchzuführen, weil Regenwasser in die Wohnung lief. Der Schaden ist auf eine Abdichtung vom Fenster Element zurückzuführen. Um eine Abdichtung herzustellen, muss das Anschlussblech entfernt werden. Des weiteren ist der Laminat Bodenbelag in App. 902 durch den Wasserschaden beschädigt worden.

