

Bauplan Rothe GmbH Lornsenstraße 48 24118 Kiel

Büro für Geomantie & Architekturberatung
Herr Kardel

Holtenauer Straße 267a
24106 Kiel

20.04.2023

Notiz Nr. K06

22/001 Wohn-/Geschäftshaus
Sörensenstraße 38-46 / 24143 Kiel

Turm / Ebene 01: Statik zur Verblendabfangung

19.04.2023: Mail von Herrn Kardel

		zu veranlassen von:
Turm In der Ebene 01, im Staffelgeschoß ist der Terrassenaufbau neu herzustellen. Zu diesem Zwecke ist die Verblendfassade umlaufend abzufangen. Überlappungsstreifen Der von Ihnen angedachte Überlappungsstreifen von 10cm kann in den Achsen 1-7 wie vorgesehen ausgeführt werden (siehe Ansichten).		

Mit freundlichen Grüßen




Dirk Rothe

Ø



Anfrage Erneuerung Wandanschluss Turmterrasse Sörensenstr.



Moin Herr Rothe.


Da der hintere Wandanschluss in der Sörensenstraße Sanierung Turmterrasse in Flüssigkunststoff (Triflex) ausgeführt wird, benötigen wir für die Überlappung einen Streifen von 10 cm.

Das bedeutet, dass der Im ersten Arbeitsschritt wieder aufgemauerte mittlere Abschnitt links und rechts jeweils 10 cm verkürzt / bei kleinen Pfeilern einseitig 10 cm verkürzt, ausgeführt werden muss und erst nach Herstellung des Wandanschlusses der Außenbereiche mit geschlossen werden kann


Ist dies aus statischer Sicht so durchführbar.


Mit herzlichen Grüßen.
Thomas Michael Kardel

ist ok siehe Ansicht für 1-1




Achse 1




[illegible]


11



Achse 4



Achse 5



Achse 6

