

Ein Service von:
Ceglarski

23.03.2023

Bauvorhaben:
Riesebyer Str., Eckernförde

Auftraggeber:
Dachdeckerei Repenning
Mißmaaßener Weg 10
24601 Stolpe

Dach 1 & 2

Volumen: 70,170 m³ (Ges) 40,130 m³ (Gef) 30,000 m³ (vollfl. U.) 0,040 m³ (Flach)

Gefälleplatten: BMI Thermazone EPS DAA dh 031
vollfl. Unterl.: BMI Thermazone EPS DAA dh 031

Gefälle:	2,00%	mit vollfl. Unterl.:	100 mm
min. Höhe:	40 mm	min. Höhe:	140 mm
max. Höhe:	220 mm	max. Höhe:	320 mm
mittl. Dicke:	128,8 mm	mittl. Dicke:	228,8 mm

Der Gefälleplan inkl. U-Wert-Berechnung dient der weiteren Planung und als Kalkulationsgrundlage. Sie ist eine Möglichkeit von vielen. Alle Maße sind vor Bestellung der Gefälledämmung durch den Verleger am Objekt zu überprüfen.

Die Fertigung erfolgt erst nach Freigabe !

zur Ausführung freigegeben:

Datum

09.05.23

Unterschrift Stempel


Repenning
Dachdeckerei GmbH
Mißmaaßener Weg 10 · 24601 Stolpe
eMail: info@dachdeckerei-repenning.de
Tel.: 04326 / 2882058 · Fax: 04326 / 2882057

Die Platten sind, auch wenn diese im Plan anders dargestellt werden, press gestoßen im Verband (Halbversatz) zu verlegen!

Das im Gefälleplan angegebene Gefälle entspricht dem Flächengefälle. Das Gefälle in Kehlen, z. B. entlang der Kehlplatten ist geringer und muss objektbezogen abhängig vom Flächengefälle ermittelt werden. (Beispiel: Flächengefälle 2 % ergibt ca. 1,4 % Kehlgefälle)

Verschnitt ist, soweit erforderlich, an geeigneter Stelle zum Füllen von Spalten vor auf- und abgehenden Bauteilen, Durchdringungen etc. zu verwenden.

Für den Fall, dass die Kehl- und Gratplatten als Halbplatten geliefert werden, sind diese paarweise, wie geliefert und verpackt, zu verlegen.

Die Planerstellung erfolgte aufgrund Ihrer Unterlagen bzw. Angaben.
Alle Maße, Massen, Mengen und Angaben, sowie die Einteilung der Dachfläche, gemäß unserer Ausarbeitung, sind vom Verleger / Verarbeiter, verantwortlich zu prüfen und verbindlich zu bestätigen. Änderungen sind schriftlich mitzuteilen.

Gem. Fachregel für Abdichtungen müssen Dachflächen mit nach innen abgeführter Entwässerung unabhängig von der Größe der Dachfläche mind. einen Dachablauf und mind. einen Notüber- oder Notablauf erhalten. Die Bemessung der Abläufe erfolgt nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056. Wir empfehlen die Entwässerungsberechnung vom Hersteller der Abläufe erstellen zu lassen.

Entwässerung und Notentwässerung müssen geplant und an die Gefällegebung angepasst werden, da teilweise unterschiedlich große Entwässerungsbereiche entstehen.

Lieferadresse:

Name:

Straße:

Ort / PLZ:

Tel. Ansprechpartner am BV:

Repenning

Riesebyer Str. 704

24340 Eckernförde

Herr Koch

Ausführungszeitraum / Lieferdatum: 21.05.23 0160 99134164

Ausführung mit Stufenfalz:

☐ mit (nur bei Flachplatten EPS/PIR)

☒ ohne

Handel(Abrechnung):

DEG - Kiel

Herr Nielsen