

Arbeitsauftrag

Rechnungsanschrift (incl. Ansprechpartner, Fon. Fax. Handy.)

Projekt-Nr. 21-06135 07

Projektname

Datum 1.3.23

LK Lüneburg

auszuführende Arbeiten

B. v. Sz Oedeme

Alt. Verbindungskabel an der Feststellanlage
G-E MR neu eingesogen, Funktion über-
prüft. Flur PC Raum 1005

Anzahl / Menge	Benennung	kg	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
1 Stück	Verbindungskabel 4-polig		26,70	

Datum / Unterschrift Monteur

1. 3. 23

Datum / Unterschrift Kunde

Zur Beachtung! Weg- und Wartezeiten werden als Montagezeiten berechnet. Reklamationen sind zu vermerken. Reklamationsvorbehalte und spätere Reklamationen werden nicht anerkannt. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die hiermit anerkannt werden. Gerichtsstand ist Lüneburg.

RG 23.0078
vom 7.3.2023

soetebeer
metalbau

Aufmaß

Projekt-/Angebotsnummer:	21-06135-07		
Bauvorhaben:	LK Lbg Oedeme SZ		
Bearbeiter:	CK	Datum	17.02.23

Skizze:

Ansicht von: innen: ☐ außen: ☐


Bitte bestellen!

RC Raum 1005
B23-0150
v. 17.02.23

Verbindungskabel für EMR
Loe 30-8028

Loe Katalog S.60

Bemerkungen und Anforderungen:



1 Pex 1 Stfd

Aufmaß

Projekt-/Angebotsnummer:	LK Oedome Süd			21-06135-08
Bauvorhaben:				
Bearbeiter:	J.M.	Datum:	24.7.23	

Skizze:

Ansicht von: ☐ innen: ☐ außen: ☐

welche Scheile ??

Flur PC Raum Feststellanlage def noch nicht fertig

Stopps Froeh Menze 4019 befestigen 21-06135

5 ltr 5 Schrauben für Stopps M5 x 30 (Torze)
vor Ort anbohren

unter 21-06135-08

ca 6 ltr

Bemerkungen und Anforderungen: